

Standardinstallation af fjernvarmeunit for forbruger

Installation

Abonnementsordningen er kun gældende i 1-familieshuse på max. 400 m² med vandbårne anlæg. Standardinstallationen indeholder som nævnt nedenfor.
Falder din ejendom uden for disse betingelser aftales individuelt med bestyrelsen.

Hvad leverer installatøren

1. Installatøren aftaler udlevering af fjernvarmeunit efter aftale med & Green Project
2. Eksisterende kedel og varmtvandsbeholder afmonteres og bortskaffes
3. Gennemboring fra fjernvarmeskab til indvendig installation, inkl. isolering og fuge
4. Gasfyr fjernes og bortskaffes
5. Fjernvarmeunit monteres og tilsluttes anlæg, inkl. nødvendige materialer
 - a. Kuglehaner der leveres med unit skal anvendes
 - b. Trykudlignere skal anvendes indenfor kuglehane
 - c. Isolering af alle fjernvarmerør i skab til tilslutning af unit (jf. DS 452)
 - d. Ved brugsvandscirkulation monteres sikkerhedsaggregat
6. Der skal laves afløb fra sikkerhedsventiler (BR18, § 75)
7. Afpropning, inkl. håndtering af gasmåler efter gældende regler og lovpligtig afmelding
8. Udetemperaturføler monteres mod nord og tilsluttes anlægget
9. El-tilslutning af unit, der overholder alle myndighedskrav
10. Sekundærsiden udskylles og renses for urenheder
11. Stikledning udskylles
12. Snavssamlere checkes og rengøres
13. Indstilling af unit til enten radiatoranlæg eller gulvvarme (maks. 38-40°C)
14. Sikre anlæg mod vand fra aftræk i tag/loft
15. Ved brugsvandscirkulation skal sikres, at pumpen kan levere tilstrækkeligt og kontraventilen lukker tæt. Der skal være plads til cirkulationssæt på et fast rørstykke (min. 100 mm)
16. Installationen skal registreres i henhold til angivne retningslinjer og skal godkendes af &GP inden betaling for arbejdet finder sted

Hvad er ikke omfattet og afregnes evt. med forbrugeren

1. Reparation af gulvbelægning og indvendige vægge m.m.
2. Reparation af mur efter fjernelse af udvendigt gas-skab
3. Nedtagning af skorsten, herunder reparation af tag og loft
4. Nedtagning af rør og ventilationskanaler, herunder reparation af tag og loft
5. Omplacering af udvendig vandhane
6. Bortskaffelse af
 - Varmtvandsbeholder og ekspansionsbeholder placeret på loft
 - Olietank og indhold
 - Tillæg for tømning og fjernelse af olie og slam i fritstående olietank aftales individuelt
 - Pillefyr
 - Varmepumpe, både ude- og inde-del
7. Lovliggørelse af el-tilslutning

Der aftales planlægningsmøde af installationen med hver enkelt husstand, hvor ejer og energirådgiver finder de rette løsninger. Udgangspunkt for placering af installation er hvor det gamle fyr/gasskab sidder. Hvis der ønskes en større afvigelse af placering, afholder husstand selv evt. omkostninger.